

УТВЕРЖДЕНА  
 приказом Министерства общего  
 и профессионального образования  
 Свердловской области  
 от 20.05.2020 г. № 107-И  
 «Об утверждении примерной формы  
 Акта готовности образовательной  
 организации Свердловской области  
 к 2020/2021 учебному году»

**Акт готовности образовательной организации Свердловской области  
 к 2020 / 2021 учебному году**

Составлен «28» 07 \_\_\_\_\_ 2020г.

1. Полное наименование образовательной организации в Свердловской области:  
*(в соответствии с уставом образовательной организации)*

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа села Конеево»

2. Юридический адрес: *(в соответствии с уставом образовательной организации)*

624185, ул. 5 – ти Коммунаров, 9 а, село Конеево, Невьянский район, Свердловская область.

3. Фактический адрес:

624185, ул. 5 – ти Коммунаров, 9 а, село Конеево, Невьянский район, Свердловская область;

624185, ул. Горького, 14, село Конеево, Невьянский район, Свердловская область;

624184, ул. Трактористов, дом 5, село Киприно, Невьянский район, Свердловская область.

*(при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)*

4. Год постройки здания \_\_\_\_\_ 1982, 1979, 1998

*(при наличии нескольких зданий - перечислить)*

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Орлова Лариса Вячеславовна, 8(34356)32-1-46

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с  
Постановлением Администрации Невьянского городского округа от 04.06.2020 года № 58-гп  
«О создании муниципальной межведомственной комиссии по приемке муниципальных  
образовательных учреждений Невьянского городского округа к 2020/2021 учебному году»

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Делидов С. Л., заместитель главы администрации Невьянского городского округа по социальным вопросам

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Головнёва Н. В., начальник управления образования Невьянского городского округа

7.3. Секретарь комиссии:

Кириллова Л. Г., инженер управления образования Невьянского городского округа

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

Хохрякова И. А., старший инженер отдела городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа \_\_\_\_\_

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Матвеева С.Л. заместитель начальника управления образования Невьянского городского округа \_\_\_\_\_

от Государственного пожарного надзора

Барахоев А. В., начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Дауров М.А., заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Подчувалов И.С., старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Ворончихин А.А., инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов, райкомов)

Волков Н. А., председатель городского комитета профсоюза работников народного образования и науки

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Шиганова Т. А., главный специалист Невьянского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Козлов С.А., начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Муниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по «Невьянский»

Петухов С. А., старший государственный инспектор дорожного надзора отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Муниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский»

Бугаева М. В., инспектор по пропаганде БДД отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД России «Невьянский»

от территориального отдела органов внутренних дел

Исмагилов Р. Г., заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Муниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский»

Мягких М.Н., начальник ПДН Муниципального отдела Министерства внутренних дел России «Невьянский»

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Гасанова Е. О., председатель территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение \_\_\_\_\_

от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, осуществляющей деятельность на территории Свердловской области \_\_\_\_\_

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области \_\_\_\_\_

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации

Орлова Л.В. директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Коневы

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся

Каленюк Л.А., директор Муниципального предприятия Столовая № 6 Невьянского городского округа

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся \_\_\_\_\_

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы \_\_\_\_\_

от родительской общественности \_\_\_\_\_

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

(полное наименование образовательной организации)  
к 2020\_\_ / 2021\_\_ учебному году сентябрь

Председатель комиссии:	Делидов С. Л. _____ (ФИО)	(готова / не готова) <u>Да</u>	<u>С. Делидов</u> _____ (подпись)
Заместитель Председателя комиссии:	Головнёва Н. В. _____ (ФИО)		<u>Н. Головнёва</u> _____ (подпись)
Секретарь комиссии:	Кириллова Л. Г. _____ (ФИО)		<u>Л. Кириллова</u> _____ (подпись)
Члены комиссии:	Баракхоев А. В. _____ (ФИО)		<u>А. Баракхоев</u> _____ (подпись)
	Мягких М.Н. _____ (ФИО)		<u>М. Мягких</u> _____ (подпись)
	Козлов С. А. _____ (ФИО)		<u>С. Козлов</u> _____ (подпись)
	Матвеева С.Л. _____ (ФИО)		<u>С. Матвеева</u> _____ (подпись)
	Волков Н. А. _____ (ФИО)		<u>Н. Волков</u> _____ (подпись)
	Гасанова Е. О. _____ (ФИО)		<u>Е. Гасанова</u> _____ (подпись)

Исмагилов Р. Г. \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

Каленюк Л. А. \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

Петухов С. А. \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

Бугаева М.В. \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

Ворончихин А.А \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

Хохрякова И. А. \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

Шиганова Т. А. \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

От образовательной организации:

Орлова Л.В. \_\_\_\_\_ (ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

К акту прилагается справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (при участии в работе комиссии). При необходимости прилагаются приказы администрации муниципального образования, образовательной организации (о введении ограничительных мероприятий при организации образовательного процесса).

*Замечания РИУ устранены в полном объеме к данному акту.*

**Приложение** к п.8 акта готовности образовательной организаций Свердловской области к 2020/2021 учебному году, МБОУ СОШ с. Конево.

Заключение отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, по результатам проверки готовности образовательной организации: МБОУ СОШ с. Конево (с. Киприно, ул. Трактористов 5) детский сад с. Киприно.

1. Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена. п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 (АПС и СОУЭ 2007 года)
2. В здании детского сада Извещатели пожарные ИП 212-45 установлены с нарушением требований п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.
3. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского, технического назначения (помещение вентиляционной) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ППР в РФ п. 20

МБОУ СОШ с. Конево (с. Конево, ул. Горького 14) детский сад с. Конево.

1. Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена. п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 (АПС и СОУЭ 2007 года)
2. В здании детского сада Извещатели пожарные ИП 212-45 установлены с нарушением требований п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.
3. Группа раннего возраста перед дверью эвакуационного выхода отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины открывания двери. СНиП 21-01-97\* п. 6.18\*.

МБОУ СОШ с. Конево (с. Конево, ул. 5-ти Коммунаров 9а).

1. Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена. п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 (АПС и СОУЭ 2007 года)
2. Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского, технического назначения (помещение технологии, библиотека, лыжная база) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ППР в РФ п. 20
3. В здании школы Извещатели пожарные ИП 212-45 установлены с нарушением требований п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м
4. Отсутствует обозначение направления движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, которое должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. ППР в РФ п. 55