

**Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области**

**Предписание об устранении нарушений № 118/1/43**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Конеево в лице директора Орловой Ларисы Вячеславовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 118 от «05» августа 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. «18» августа 2020 года проведена проверка ст. инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Лизогуб К.А. детского сада Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Конеево расположенного по адресу: 624185, Свердловская область, Невьянский район, с. Конеево, ул. 5 Коммунаров, 9 а

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Конеево Орловой Ларисой Вячеславовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует аварийное освещение в здании школы.	СНиП II-A.9-71 п. 1.6, п. 1.7	01.08.2021 г.	
2.	В здании школы пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов.	СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	01.11.2020 г.	
3.	Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – тре-	ГОСТ Р 54101-2010 п 5.1.7	01.08.2021 г.	

	буется замена.		
4	В лыжной базе, книгохранилище установлены двери, не имеющие предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	СНиП 2.08.02-89* п. 1.82	01.08.2021 г.
5	В коридорах на путях эвакуации используется линолеум без сертификата пожарной безопасности с указанием характеристик пожарной опасности.	СНиП 21-01-97 п. 6.25*	01.08.2021 г.
6	В лестничной клетке допускается прокладка электрических кабелей и электрических щитов.	СНиП 21-01-97* п. 6.32*	01.08.2021 г.
7	Коридоры цокольного этажа не отделены от лестничной клетки перегородками с дверями.	СНиП 21-01-97* п. 6.33*	01.08.2021 г.
8	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационного выхода у поста дежурного школы.	Правила противопожарного режима в РФ пп. «д» п. 23	01.11.2020 г.
9	Под лестничной клеткой в цокольном этаже расположено подсобное помещение, отделанное горючими материалами.	Правила противопожарного режима в РФ пп. «к» п. 23	01.11.2020 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,  
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,  
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору  
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
 «07» сентября 2020 г.



Лизогуб К.А.  
 (подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Орлова Лариса Вячеславовна

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022