

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание об устранении нарушений № 119/1/44

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа с. Конево в лице директора Орловой Ларисы Вячеславовны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору № 119 от «05» августа 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. «18» августа 2020 года проведена проверка ст. инспектором ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней службы Лизогуб К.А. детского сада Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Конево расположенного по адресу: 624184, Свердловская область, Невьянский район, с. Киприно, ул. Трактористов, 5

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Конево Орловой Ларисой Вячеславовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Отсутствует аварийное освещение в здании детского сада.	СНиП 23-05-95 п. 7.74	01.08.2021 г.	
2.	В здании детского сада пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	01.11.2020 г.	
3.	В детском саду отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 62	01.08.2021 г.	
4	Система установки автоматической	п 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010.	01.08.2021 г.	

	пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена.			
5	В помещении музея отсутствуют пожарные извещатели.	СП 5.13130.2009 прил. А табл. АЗ п. 38	01.11.2020 г.	
6	В коридоре на путях эвакуации установлено фортепиано.	Правила противопожарного режима в РФ пп. «б» п. 36	01.11.2020 г.	
7	Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61	01.11.2020 г.	
8	В коридорах на путях эвакуации используется линолеум без сертификата пожарной безопасности с указанием характеристик пожарной опасности.	СНиП 21-01-97 п. 6.25*	01.08.2021 г.	
9	В складском помещении установлены двери, не имеющие предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	СНиП 2.08.02-89* п. 1.82	01.08.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«07» сентября 2020 г.



С предписанием ознакомлен:

(подпись)

«07» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«07» сентября 2020 г.

директор Орлова Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)

директор Орлова Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Орлова Лариса Вячеславовна

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022