

4	Система установки автоматической пожарной сигнализации, и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, достигли предельного состояния (срока службы) – требуется замена.	ГОСТ Р 54101-2010 п 5.1.7	01.08.2021 г.	
5	В складских помещениях установлены двери, не имеющие предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	СНиП 2.08.02-89* п. 1.82	01.08.2021 г.	
6	Прибор приемно-контрольный установлен в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала.	СП 5.13130.2009 п. 13.14.5	01.11.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невьянского городского округа,  
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа  
городского округа город Верхний Тагил по пожарному надзору  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«07» сентября 2020 г.



С предписанием ознакомлен:

(подпись)

«07» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«07» сентября 2020 г.

директор Орлова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

директор Орлова Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)