

## Отчет

об исполнении предписания Управления Роспотребнадзора Свердловской области  
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований  
№ 01-09-12/2172 от 09.03.2016 года

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  
«Средняя общеобразовательная школа села Конеево» (МБОУ СОШ с. Конеево)

№ пункта предписания	Нарушение по предписанию	Срок по предписанию	Информация о выполнении предписания
8	Обеспечить соблюдение санитарно – эпидемиологических требований у отделке учебных помещений: провести ремонтные работы с восстановлением отделки стен и потолка в кабинете внеурочной деятельности, в складских помещениях пищеблока, в раздевалке для девочек. Отделку стен в кабинете информатики привести в соответствие с санитарно – эпидемиологическими требованиями. ( Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.	06.11.2017	Выполнено: -в складских помещениях пищеблока, - в раздевалке для девочек, -в кабинете информатики.
9	Обеспечить соблюдение санитарно – эпидемиологические требования к отделке пола в раздевалке для девочек убрать ковровое покрытие, отделку пола привести в соответствие с санитарно – эпидемиологическими требованиями (Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений)	06.11.2017	Выполнено
10	Обеспечить соблюдение санитарно – эпидемиологические требования к оборудованию учебных кабинетов: кабинеты начальных классов (1 – 2 класс) оборудовать партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости	06.11.2017	Выполнено
11	Обеспечить соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к воздушно – тепловому режиму в учебных помещениях, а именно: провести мероприятия по приведению относительной влажности воздуха в соответствие с нормативными величинами, в компьютерном классе, кабинете начальных классов (3 класс), кабинете начальных классов ( 1, 2 класс) кабинет технологии.	06.11.2017	Выполнено: Приобретены увлажнители для воздуха.
12	Обеспечить соблюдение режима проветривания учебных кабинетов, в соответствии с санитарно – эпидемиологическими требованиями (учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные – во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений). Провести замену	06.11.2017	Выполнено: -начальные классы -информатика -литература.

	оконных рам в кабинетах начальных классов, информатики, литературы, английского языка. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года		
13	Остекление окон выполнить из цельного стеклопакета в кабинетах начальных классов, кабинетах информатики, литературы, математики, английского языка.	06.11.2017	Выполнено: -начальные классы (каб. № 21, 22, 34) -информатика -литература - математики.
15	Обеспечить своевременную замену вышедших из строя источников света.	06.11.2017	Выполнено
14	Обеспечить соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к искусственному освещению учебных помещений, а именно: провести мероприятия по приведению коэффициента пульсации в соответствии с нормативными величинами, установленным в санитарных правилах в кабинете начальных классов ( 3 класс, 1 – 2 класс ).	06.11.2017	Не выполнено
5	Обеспечить соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ, а именно: провести мероприятия по приведению коэффициента пульсации в соответствие нормативными величинами, установленным в санитарных правилах, в точках: компьютерный класс (р.м. учащегося точка №1; р.м. учащегося точка №2; р.м. учащегося точка №3; р.м. учащегося точка №4; р.м. учащегося точка №5; р.м. учащегося точка №6 ).	06.11.17	Не выполнено
16	Обеспечить соблюдение санитарно – эпидемиологических требований к водоснабжению: обеспечить горячим и холодным водоснабжением кабинеты начальных классов, мастерскую для мальчиков	06.11.2017	Не выполнено
8	Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к отделке учебных помещений: провести ремонтные работы с восстановлением отделки стен и потолка в кабинете внеурочной деятельности, в складских помещениях пищеблока, в раздевалке для девочек. Отделку стен в кабинете информатики привести в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. (Потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств) до 06.11.2017года	06.11.2017	Частично выполнено  <b>не выполнено</b> - провести ремонтные работы с восстановлением отделки стен и потолка в кабинете внеурочной деятельности
12	Обеспечить соблюдение режима проветривания учебных кабинетов, в соответствии с санитарно-	06.11.2017	Частично выполнено:

	<p>эпидемиологическими требованиями (учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений). Провести замену оконных рам в кабинетах начальных классов, информатики, литературы, английского языка. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.</p>		<p><b>не выполнено:</b> - обеспечить соблюдение режима проветривания в учебном кабинете английского языка. Провести замену оконных рам в кабинете английского языка. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками.</p>
13	<p>Остекление окон выполнить из цельного стеклопалотна в кабинетах начальных классов, кабинетах информатики, литературы, математики, английского языка.</p>	06.11.2017	<p>Частично выполнено</p> <p><b>не выполнено:</b> - остекление окон выполнить из цельного стеклопалотна в кабинете английского языка</p>

Директор МБОУ СОШ с. Коневе \_\_\_\_\_ Л.Н.Игошева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат	603332450510203670830559428146817986133868575794
Владелец	Орлова Лариса Вячеславовна
Действителен	С 01.04.2021 по 01.04.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Орлова Лариса Вячеславовна

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022