



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54,
телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского
округа, городского округа Верхний Тагил
624140 Свердловская область г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8А тел. 8(343) 562-12-56
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №185/1**

(первая цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
второй цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа села Аятекое (МБОУ СОШ с. Конево) (детский сад с. Киприно 624185, Свердловская область, Невьянский р-н, с Киприно, ул. Трактористов 5)

(указывается контролируемое лицо в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Главного государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахосва А.В. №185 от «06» октября 2021 года

в период с «08» октября 2021 г. по «08» октября 2021 г.

Главным государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахосевым Артемом Валерьевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов ОГПН)

проведена внеплановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица и.о. директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Конево, Каракина Н.В., заведующий детским садом Матузова Н.В.

(должности, фамилия, имена отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожар-	Срок устранения нарушения обязательных требований	Отметка о выполнении
-------	--	---	---	----------------------

	нарушения	ной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	
1	В здании детского сада, на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12 В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности. СНиП II-A.9-71 п. 1.6, 1.7;	01.08.2022	
2	Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 62.	01.08.2022	
3	В здании детского сада допущена эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), без обеспечения ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.54. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010; РД 009-02-96 п.1.10, 1.11, 1.12; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности.	01.08.2022	
3	4. В помещении музея в отступлении от проектных решений, располагается по-	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября	01.08.2022	

	мещение хранения вещей (выставочные материалы). Данное помещение не оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации..	2020 года №1479) п. 54; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 78, 83, 91, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». СП 484.1311500.2020 табл. А.1 п. 14; СП 486.1311500.2020 табл. 3 п. 48		
4	5. Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей при пожаре (Проектная документация, акт приемки системы в эксплуатацию, акты входного контроля, копии паспортов, сертификатов на технические средства АУПС и СОУЭ подлежащие обязательной сертификации и декларированию, протокол проведения комплексных испытаний, Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты) п. 54 ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479); ст. 83 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Конево, Орлова Лариса Вячеславовна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«18 10. 20 г.

V
(подпись)

Главный государственный инспектор ОНДи ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоев Артем Валерьевич подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«18» октября 2021 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Орлова Лариса Вячеславовна

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022