

**Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского го-
родского округа, городского округа Верхний Тагил
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области**

Предписание об устранении нарушений № 76/1/40

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа села Конево», в лице
директора Игошевой Ларисы Николаевны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество инди-
видуального предпринимателя (гражданина), собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Заместителя Главного государственного инспектора Невьянского городско-
го округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа
Верхний Тагил по пожарному надзору № 76 от «24» августа 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. до 15 ч. 45 мин. «22»
сентября 2017 года проведена проверка заместителем начальника ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО Верх-
Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской облас-
ти майором внутренней службы А.В. Барахоевым, старшим дознавателем ОНД и ПР Невьянского ГО, ГО
Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской
области майором внутренней службы И.С. Подчуваловым Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа села Конево», расположенного по адресу: 624185, Свердловская
область, Невьянский район с Конево, ул. Горького, 14

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводив-
шего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа села Конево», Игошевой Ларисой Николаевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожар- ной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (аб- зац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Россий- ской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасно- сти, требования которо- го (-ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения обяза- тельных тре- бования по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполне- ние)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Лестница 3 типа не соответствует требованиям	СП 1.13130.2009 п. 4.4.2	01.08.2018г.	
2	Дверь, ведущая из группы раннего возраста в лестничную клетку, открывается не по направ- лению выхода из здания	СНиП 21-01-97* п. 6.17	01.08.2018г.	
3	Двери лестничной клетки на втором этаже не имеют устройства для самозакрывания	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	01.08.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

заместитель Главного Государственного инспектора Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору
А.В. Барахоев
«26» сентября 2017 г.



Государственный инспектор Невьянского городского округа,
городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа,
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
городского округа Верхний Тагил по пожарному надзору
И.С. Подчувалов
«26» сентября 2017 г.



Предписание для исполнения получил:

И.И. Мещеряков
(подпись)

директор Мещеряков И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

«26» сентября 2017 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Орлова Лариса Вячеславовна

Действителен с 01.04.2021 по 01.04.2022