



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54,
телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского
округа, городского округа Верхний Тагил

621110 Свердловская область г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8А тел. 8(343) 562-12-56

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДНАСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №116/1

(номер, дата, номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
номер шифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа села Ягское (МБОУ СОШ с. Конево) (СОШ с. Конево 624185, Свердловская область, Невьянский р-н, с Конево, ул. 5 Коммунаров 9а)

(указывается контролируемое лицо в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахосва А.В. №66-13-2022/116р от «04» октября 2022 года, ГРКПМ 66220061000200992191

в период с «12» октября 2022г по «24» октября 2022г

Главным государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахосвым Артемом Валерьевичем; государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Ворончихиным Антоном Александровичем

(полностью, фамилия, имя, отчество (при наличии), звание, должностное лицо (лиц), руководители группы инспекторов ОНП)

проведена плановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Врио директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Конево, Каракина Н.В.

(полностью, фамилия, имя, отчество (при наличии), лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	К работе в учреждении, допускаются лица, без прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 (отсутствуют программы инструктажей, отсутствует журнал учета противопожарных инструктажей по форме предусмотренной Приказом № 806).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 3.	01.08.2023	
2	декларация пожарной безопасности содержит не достоверные сведения.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 64; Приказ МЧС России от 16 марта 2020 года N 171; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	01.08.2023	
3	На объекте защиты не ведется учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей с занесью в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. Имеются огнетушители с истекшим сроком эксплуатации.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 60.	01.08.2023	
4	Руководителем объекта не обеспечено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 30, 48, 50, 54, 60	01.08.2023	

5	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 30	01.08.2023	
6	Инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствуют требованиям установленных ХИИ разделом ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.2	01.08.2023	
7	На объекте защиты с массовым пребыванием людей, не проводятся тренировки по эвакуации с составленным необходимой документацией.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 9.	01.08.2023	
8	В здании школы, на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330;ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.23,37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности. СНиП П-А.9-71 п. 1.6, 1.7	01.08.2023 <i>(нарушение подтверждено из ранее выданных предписаний № 118/1-43 от 07.09.2020 года; № 183/1 от 15.10.2021 года со сроком устранения 01.08.2022 года)</i>	
9	руководитель организации не обеспечил в полном объеме своевременную уборку сухой растительности и покос травы на прилегающей территории школы (тожная сторона).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 67	01.08.2023	
10	приямки у оконных проемов покоевого этажа здания шко-	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской	01.08.2023	

	лы не очищены от мусора и посторонних предметов.	ской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 18		
11	кабинет бухгалтерии. Руководитель не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образованных отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (стены) электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 15	01.08.2023	
12	помещение комнаты сторожей электропровода заклеены обоями.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 35. «з»	01.08.2023	
13	помещение комнаты сторожей. Руководитель не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образованных отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (стены) электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 15	01.08.2023	
14	На двери чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 18	01.08.2023	
15	помещение кабинета № 36 электрическая проводка проложена по горючему основанию.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 35. «з»	01.08.2023	
16	в помещении кладовой на втором этаже (бывший переход между корпусами) смежная с помещениями клуба стена не заделана материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, имеются отверстия и зазоры	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 15	01.08.2023	
17	в помещении кладовой на вто-	ППР РФ (утверждены постанов-	01.08.2023	

	ром этаже (бывший переход между корпусами). На дверях отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	лением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2; Ф3 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».		
18	в здании школы, двери, ведущие в асбесточную клетку, не имеют уплотнений в притворах.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 4.4.6; Ф3 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	01.08.2023	
19	в помещении кладовой музея на дверях отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2; Ф3 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.08.2023	
20	в помещении кладовой музея электрическая проводка проложена по горючему основанию.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п 35. «з»	01.08.2023	
21	в помещении кабинета заведующего хозяйством электрическая проводка проложена по горючему основанию.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п 35. «з»	01.08.2023	
22	кабинет № 18 (трудовое обучение для девочек) дверь в помещение, выполнена не в противопожарном исполнении (не предоставлено сертификата	СП 2.13130.2020 п. 5.4.20; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.52, ст.88	01.08.2023	

23	тов соответствия), на дверях помещения труда для мальчиков имеется обозначение категории, расчеты пожарной нагрузки не предъявлены. Принятая категория помещения не соответствует размещаемой в помещении пожарной нагрузке;	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2; ПНР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12. Ф3 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.08.2023	
24	кабинет (трудовое обучение для мальчиков - цокольный этаж) дверь в помещение, выполнена не в противопожарном исполнении (не предоставлено сертификатов соответствия).	СП 2.13130.2020 п. 5.4.20; Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.52, ст.88	01.08.2023	
25	у второго эвакуационного выхода из помещения кабинета трудового обучения для мальчиков допущено устройство кладовой с размещением горючих предметов	ПНР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 16 «ж», п. 23, п. 27 «в»	01.08.2023	
26	в помещении кабинета трудового обучения для мальчиков электрическая проводка проложена по горючему основанию.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п 35. «з»	01.08.2023	
27	дверь второго эвакуационного выхода из помещения кабинета трудового обучения для мальчиков закрыта на ключ.	ПНР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.26	01.08.2023	
28	из помещения спортивного зала допущена установка двери, которая открывается не по направлению выхода из здания.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.23, СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.22 Ф3 от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6	01.08.2023	
29	в помещении кладовой спортивного инвентаря электрическая проводка проложена по	ПНР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября	01.08.2023	

	горючему основанию.	2020 года №1479) и 35. «з»		
30	помещение кладовой спортивного инвентаря противопожарная стена возведена не на всю высоту до перекрытия, что не обеспечивает нераспространение пожара в соседние помещения.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 88.	01.08.2023	
31	помещение библиотеки противопожарная стена возведена не на всю высоту до перекрытия, заложены оконные проемы не соответствуют пределам огнестойкости соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах, что не обеспечивает нераспространение пожара в соседние помещения.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, 6, 59, 78, 88	01.08.2023 <i>(нарушение подтверждено к исполнению из ранее выданных предписаний № 118/143 от 07.09.2020 года, № 183/1 от 15.10.2021 года со сроком устранения 01.08.2022 года)</i>	
32	помещение электрощитовой в цокольном этаже электрическая проводка проложена по горючему основанию.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) и 35. «з»	01.08.2023	
33	подсобное помещение № 9 (цокольный этаж) электрическая проводка проложена по горючему основанию.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) и 35. «з».	01.08.2023	
34	подсобное помещение № 13 на дверях отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27; Статьи 4, 6, 26, 27; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.08.2023	
35	подсобное помещение № 10 (цокольный этаж) на дверях отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12. ФЗ от 22 июля	01.08.2023	

		2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27; Статьи 4, 6, 26, 27; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».		
36	кладовая посуды, расположенная в помещении столовой (цокольный этаж) на дверях отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27; Статьи 4, 6, 26, 27; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.08.2023	
37	кладовая продуктов в помещении кухни столовой на дверях отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27; Статьи 4, 6, 26, 27; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.08.2023	
38	провод, проложенный открыто в помещении коридора 1 этажа не имеет маркировки, указывающей на нераспространение горения.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 82 (кабели, проложенные открыто, должны быть не распространяющими горение)	01.08.2023	
39	Не соблюдаются обязательные требования к эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с истекшим сроком службы, а именно: в здании допущена эксплуатация СПС и СОУЭ сверх установленного изготовителем срока службы (свыше 10 лет) при отсутствии информации изготовителя о возможности даль-	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 50 ст. 147 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 6.1.1, 6.2.3, 6.4.2, табл. 1 п. 5, п. 6.6.1 - п. 6.6.4. п. Б.4.1 – п. Б.4.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.	01.08.2023	

<p>нейшей эксплуатации и проведении испытаний без составления программы комплексных испытаний. Принята мера по замене в установленном порядке средств обеспечения пожарной безопасности ввеш, смонтированные системы не введены в эксплуатацию.</p>	<p>Методы испытаний на работоспособность» (п. 245 Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного приказом Росстандарта от 14.07.2020 № 1190) п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД/Эксплуатационные документы», п. 7.12.2 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний». (нарушение подтверждено к исполнению из ранее выданных предписаний № 118/1/43 от 07.09.2020 года; № 183/1 от 15.10.2021 года со сроком устранения 01.08.2022 года)</p>		
---	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Врио Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Конево, Каракина П.В.

Должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя)

V

(подпись)

« 20 » г.

Главный государственный инспектор ОНДи ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахов Артем Валерьевич подполковник внутренней службы

Должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководитель (руководители) группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

«25» октября 2021 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Предписание направлено: _____ г. в _____ ч. _____ мин. на адрес электронной почты: _____

