



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54,
телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(наименование органа государственного пожарного надзора)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского
округа, городского округа Верхний Тагил
624140 Свердловская область г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8А тел. 8(343) 562-12-56
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №117/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа села Аятское (МБОУ СОШ с. Конево) (детский сад с. Конево 624185, Свердловская область, Невьянский р-н, с Конево, ул. Горького 14)

(указывается контролируемое лицо в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Главного государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоева А.В. №66-13-2022/117рс от «04» октября 2022 года; ЕРКНМ 66220061000200992513
в период с «12» октября 2022г. по «24» октября 2022г.

Главным государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоевым Артемом Валерьевичем; государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Ворончихиным Антоном Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов ОГПН)

проведена плановая выездная проверка, в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий детского сада директора с. Конево, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Конево, Безвестных Н.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	К работе в учреждении, допускаются лица, без прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 (отсутствуют программы инструктажей, отсутствует журнал учета противопожарных инструктажей по форме предусмотренной Приказом № 806).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 3.	01.08.2023	
2	декларация пожарной безопасности содержит не достоверные сведения.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 64; Приказ МЧС России от 16 марта 2020 года N 171; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	01.08.2023	
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 30,56	01.08.2023	
4	Инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствуют требованиям установленных XIII разделом ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.2.	01.08.2023	

5	В здании детского сада, на путях эвакуации, отсутствует аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.23, 37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности. СНиП II-A.9-71 п. 1.6, 1.7	01.08.2023 (нарушение подтверждено к исполнению из ранее выданных предписаний № 120/1/45 от 07.09.2020 года; № 184/1 от 15.10.2021 года со сроком устранения 01.08.2022 года)	
6	На путях эвакуации из помещения актового зала на первом этаже допущена установка двери, которая открывается не по направлению выхода из здания	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.23, 27 «д»; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.22 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6.	01.08.2023	
7	в объеме лестничной клетки левое крыло, допускается хранение горючих материалов. ППР РФ	(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 16 «к», п. 23, п. 27 «в»	01.08.2023	
8	Помещения прачечной (гладильной) не отделены противопожарной перегородкой. Фактически установлена металлическая дверь, на которую отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 59, 78, 88; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2	01.08.2023 (нарушение подтверждено к исполнению из ранее выданных предписаний № 120/1/45 от 07.09.2020 года; № 184/1 от 15.10.2021 года со сроком устранения 01.08.2022 года)	
9	Блок управления АПС установлен на горючем основании (протокол испытания № 113П от 12.10.2022 года по проверке работоспособности автомати-	СП 484.1311500.2020 п. 5.14; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 54; ФЗ от 22	01.08.2023	

	ческой пожарной сигнализации).	июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 83, 103; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».		
10	помещение для сторожа (1 этаж) руководитель не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград (стены) электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 15	01.08.2023	
11	не предоставлены сертификаты, иные документы на декоративную отделку стен зального помещения (2-й этаж спортивный зал стены обшиты листами ДСП)	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п 25; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 134; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.08.2023	
12	Помещении кладовой спортивного инвентаря на дверях отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.08.2023	
13	на путях эвакуации в здании детского сада напольное покрытие выполнено из линолеума, на который отсутствуют документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п 25; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, п.6 ст. 134 статья 20 Федерального закона от 21.12.1994	01.08.2023	

		№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности».		
14	в групповых ячейках допускается применение напольного покрытия линолеум, на который отсутствуют документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п 25; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 134 статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.08.2023	
15	На объекте защиты не проводятся тренировки по эвакуации с составлением необходимой документацией.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479) п. 9	01.08.2023	
16	на путях эвакуации из помещения ясельной группы (1 этаж правое крыло) установлен пандус с уклоном более 1:6.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 23; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5	01.08.2023	
17	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения детского сада и помещения пищеблока) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 88 ч.1. статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 25; п.4.2 СП 4.13130.2020; СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.7.12.10	01.08.2023	
18	у эвакуационного выхода от кабинета медицинского работника трубы отопления образуют перепад высот	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 23; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5.	01.08.2023	
19	лестница третьего типа, ведущая из помещений второго этажа непосредственно наружу (левой крыло) не соответствует предъявляемым требованиям (акт проверки эвакуа-	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 23; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуацион-	01.08.2023	

	ционных лестниц от 11.07.2022 года). Наружная площадка расположена ниже уровня выхода из помещения, настил выполнен из труб, ширина проступи менее требуемой, допускается устройство горизонтальных элементов, вертикальные членения имеют просвет более 0,1 м.	ные пути и выходы» п. 4.4.3. п. 4.4.1, п. 4.4.4		
20	Лестница 3-го типа (левое крыло) располагается таким образом, что расстояние от точки проекции указанной лестницы на уровень земли составляет менее 1 м до проекции оконного проема помещения первого этажа.	СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п.4.4.7; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 89; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании	01.08.2023	
21	на территории детского сада допускается курение табака. (крыльцо эвакуационного выхода из помещения актового зала)	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.11 ст.4, ст.12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2021)	01.08.2023	
22	Не соблюдаются обязательные требования к эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с истекшим сроком службы, а именно: в здании допущена эксплуатация СПС и СОУЭ сверх установленного изготовителем срока службы (выше 10 лет) при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации и проведении испытаний без составления программы комплексных испытаний. Приняты меры по замене в установленном порядке средств обеспечения пожарной безопасности вновь смонтированные	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 50 ст. 147 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 6.1.1, 6.2.3, 6.4.2, табл. 1 п. 5, п. 6.6.1 - п. 6.6.4, п. Б.4.1 – п. Б.4.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (п. 245 Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Тех-	01.08.2023 (нарушение подтверждено к исполнению из ранее выданных предписаний № 120/1/45 от 07.09.2020 года; № 184/1 от 15.10.2021 года со сроком устранения 01.08.2022 года)	

	системы не введены в эксплуатацию.	нический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденном приказом Росстандарта от 14.07.2020 № 1190), п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД Эксплуатационные документы», п. 7.12.2 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».		
--	------------------------------------	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Врио Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Коневы, Каракина Н.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«25» 10 2022

v

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7FF17EFCDB956F9540508F2A2DB43A47ED8
Владелец: Бархоев Артем Валерьевич
Действителен с 23.11.2021 по 23.02.2023

Главный государственный инспектор ОНДи ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Бархоев Артем Валерьевич подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лица), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

«25» октября 2021 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Предписание направлено: _____ г. в ч. мин. на адрес электронной почты:

Получено 24.10.2022
в (Неизвестных ФВ)