



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54,
телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru телефон 8 (343) 346-10-96

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского
округа, городского округа Верхний Тагил
624140 Свердловская область г. Невьянск, ул. Дзержинского, 8А тел. 8(343) 562-12-56
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №118/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа села Аятское (МБОУ СОШ с. Конево) (детский сад с. Киприно 624185, Свердловская область, Невьянский р-н, с Киприно, ул. Трактористов 5)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: Главного государственного инспектора Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахосова А.В. №66-13-2022/118рс от «04» октября 2022 года: ЕРКНМ 66220061000200992760
в период с «12» октября 2022г. по «25» октября 2022 г.

Главным государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахосовым Артемом Валерьевичем; государственным инспектором Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Ворончихиным Антоном Александровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов ОГПН)

проведена плановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица заведующий детского сада директора с. Киприно, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Конево, Велижанина В.Х.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	К работе в учреждении, допускаются лица, без прохождения обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 (отсутствуют программы инструктажей, отсутствует журнал учета противопожарных инструктажей по форме предусмотренной Приказом № 806).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 3.	01.08.2023	
2	декларация пожарной безопасности содержит не достоверные сведения.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 64; Приказ МЧС России от 16 марта 2020 года N 171; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 46 ФЗ от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»	01.08.2023	
3	Инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствуют требованиям установленных XIII разделом ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.2.	01.08.2023	
4	В здании детского сада, на путях эвакуации, отсутствует аварийное освещение.	СП 1.13130.2020 п. 4.3.12. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 53, 80, 89; ст. 82 ч. 9. ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года	01.08.2023 (нарушение подтверждено к исполнению из ранее выданных предписаний № 119/1/44 от 07.09.2020 года; № 185/1 от 15.10.2021 года со сроком устранения 01.08.2022 го-	

		№1479) п.23, 37; статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности. СНиП II-A.9-71 п. 1.6, 1.7	да)	
5	Отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения. (нарушение подтверждено к исполнению из ранее выданных предписаний № 119/1/44 от 07.09.2020 года; № 185/1 от 15.10.2021 года со сроком устранения 01.08.2022 года)	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 62	01.08.2023 (нарушение подтверждено к исполнению из ранее выданных предписаний № 119/1/44 от 07.09.2020 года; № 185/1 от 15.10.2021 года со сроком устранения 01.08.2022 года)	
6	Не соблюдаются обязательные требования к эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с истекшим сроком службы, а именно: в здании допущена эксплуатация СПС и СОУЭ сверх установленного изготовителем срока службы (свыше 10 лет) при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации и проведении испытаний без составления программы комплексных испытаний. Приняты меры по замене в установленном порядке средств обеспечения пожарной безопасности вновь смонтированные системы не введены в эксплуатацию.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 50 ст. 147 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 6.1.1, 6.2.3, 6.4.2, табл. 1 п. 5, п. 6.6.1 - п. 6.6.4, п. Б.4.1 – п. Б.4.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (п. 245 Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного приказом Росстандарта от 14.07.2020 № 1190), п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД Эксплуатационные документы», п. 7.12.2 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний».	01.08.2023 (нарушение подтверждено к исполнению из ранее выданных предписаний № 119/1/44 от 07.09.2020 года; № 185/1 от 15.10.2021 года со сроком устранения 01.08.2022 года)	
7	Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения людей	п. 54 ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479); ст.	01.08.2023 (нарушение подтверждено к исполнению	

	при пожаре	83 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	из ранее выданных предписаний № 119/1/44 от 07.09.2020 года; № 185/1 от 15.10.2021 года со сроком устранения 01.08.2022 года)	
8	На объекте защиты не ведется учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей с записью в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 60.	01.08.2023	
9	Руководителем объекта не обеспечено ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 30, 48, 50, 54, 60	01.08.2023	
10	приборы приемно-контрольные пожарные, размещены в не защищенном от несанкционированного доступа месте. ППКП - прибор приемно-контрольный пожарный, функциональные модули индикации и управления, установлен в общем коридоре (тамбур центрального входа) без обеспечения указанными устройствами уровня доступа 2 (для лиц, ответственных за пожарную безопасность объекта) и уровня доступа 3 (для лиц, осуществляющих техническое обслуживание и наладку СПА объекта).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 54. СП 484.1311500.2020 п. 5.12, 5.13, 5.14 (Ранее СП 5.13130.2009) ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 54, 83, 84	01.08.2023	
11	из помещения групповой ячейки допущена установка двери, которая открывается не по направлению выхода из здания	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п.23, 27 «д»; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.22. ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6.	01.08.2023	
12	Помещения детского сада не отделены противопожарной перегородкой от помещений дома культуры. Фактически	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 59, 78, 88; СП	01.08.2023	

	установлена деревянная дверь, на которую отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости	4.13130.2013 п. 5.1.2		
13	Помещении гладильной, прачечной. На дверях отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27 статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.08.2023	
14	Помещении гладильной, прачечной не отделены противопожарной перегородкой от общих помещений детского сада. На установленную дверь, отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости.	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 59, 78, 88; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2	01.08.2023	
15	Помещение кухни. На дверях отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12; ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27 статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».	01.08.2023	
16	Помещение кухни не отделено противопожарной перегородкой от общих помещений детского сада. На установленную дверь, отсутствуют документы, подтверждающие предел огнестойкости	ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 59, 78, 88; СП 4.13130.2013 п. 5.1.2	01.08.2023	
17	в помещении склада допускается эксплуатация лампы освещения без соответствующего колпака (рассеивателя).	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 35 в.	01.08.2023	
18	в помещении кабинета заведующего допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 35 «з».	01.08.2023	
19	помещение гардероба персонала. На дверях отсутствует информация о категории по взрывопожарной и пожарной опасности.	СП 4.13130.2013 п. 5.1.2 ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 12; ФЗ от 22 июля	01.08.2023	

		2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статьи 4, 6, 26, 27 статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».		
20	не обеспечена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 13	01.08.2023	
21	руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	ППР РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479) п. 56	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Врио Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Конево, Каракина Наталья Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


V

(подпись)

« 20 » г.

Главный государственный инспектор ОНДи ПР Невьянского ГО, ГО Верх-Нейвинский, Кировградского ГО, ГО Верхний Тагил по пожарному надзору Барахоев Артем Валерьевич подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«25» октября 2021 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

Предписание направлено: _____ г. в ч. мин. на адрес электронной почты: _____