

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Нижний Тагил,  
Пригородном, Верхнесалдинском  
районах, городе Нижняя Салда,  
городе Кировград и Невьянском  
районе  
адрес: 622036, Свердловская обл.,  
г. Н.Тагил, ул. Октябрьской  
революции, д. 86  
тел.(3435) 25-45-70  
E-mail:mail\_09@66.rospotrebnadzor  
ОКПО 77149652, ОГРН  
1056603541565, ИНН/КПП  
6670083677/667001001

624185, Свердловская обл., Невьянский  
район, с. Конevo, ул. 5 Коммунаров, 9А

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000104848878 от  
26.01.2023 г.



### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
от 22.02.2023г. № 66-0-13/16-1792-2023г.

При проведении проверки с 14.02.2023 по 21.02.2023г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА КОНЕВО"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя  
юридический адрес 624185, Свердловская обл., Невьянский район, с. Конevo, ул. 5 Коммунаров, 9А  
дата регистрации 04.02.2003  
ИНН/ОГРН 6621004344 / 1036601181231

1. Детский сад с. Конevo (624185, Свердловская обл., Невьянский район, с. Конevo, ул. М. Горького, 14)
2. Филиал "Детский сад с. Киприно" (624184, Свердловская обл., Невьянский район, с. Киприно, ул. Трактористов, 5)

рассмотрении представленных документов: Акта проверки от 22.02.2023г.

выявлены нарушения обязательных требований

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.п. 11(4) п. 11 Постановления  
Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 «Об особенностях организации и осуществления  
государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
Детский сад с.Конево (624185, Свердловская обл., Невьянский район, с. Конево, ул. М. Горького, 14)				
1.	Обеспечить расстановку кроватей в групповой ячейке «Солнышко» с наличием расстояния не менее 60 см. от наружных стен, от отопительных приборов не менее 20 см.	СанПиН 1.2.3685-21	172	20.10.2023
2.	В технологические документы (на изготавливаемые блюда) внести информацию о температуре готовых блюд.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	5.2.	20.10.2023
3.	Меню, разработанное организацией, осуществляемой питание детей, привести в соответствие меню, утвердить руководителем организации.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.3.	20.10.2023
4.	Разработанное меню, размещенное для ознакомления родителей в групповой ячейке «Солнышко», должно содержать информацию с указанием массы порции, калорийности порции, рекомендации по организации здорового питания детей	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.7.	20.10.2023
5.	Обеспечить наличие стола на пищеблоке для работы с тестом, столешница которого выполнена из дерева твердых лиственных пород.	ТР ТС 021/2011 СП 2.4.3648-20	ст. 15 п. 1 2.4.6.2.	20.10.2023
6.	Обеспечить хранение уборочного инвентаря, размещенного в туалете групповой ячейки «Березка», в недоступном для детей месте.	СП 2.4.3648-20	2.4.12.	20.10.2023
7.	Оборудовать окна в спальней комнате групповой ячейки "Солнышко" регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника.	СП 2.4.3648-20	2.4.13.	20.10.2023
8.	Обеспечить целостность покрытий на пола (пол в игровой комнате для занятий физкультурой, подвижными играми (батутной комнате) имеет множественные щели, поверхность разного уровня, линолеум в игровой комнате и спальней комнате групповой ячейки "Березки" имеет множественные повреждения) с целью проведения качественной уборки с применением дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.2.	20.10.2023
9.	Обеспечить наличие целостности поверхностей конструкций окон (в игровой комнате для занятий физкультурой, подвижными играми (батутной комнате) подоконник имеет множественные повреждения поверхности; в игровой комнате групповой ячейки "Березка" подоконник имеет трещины и повреждение в поверхности; в комнате для занятий по соблюдению правил безопасности поверхности подоконников в оконных проемах имеют повреждения, трещины), прилегающих стен для проведения качественной уборки с применением дезинфицирующих средств.	СП 2.4.3648-20	2.5.3.	20.10.2023
10.	Обеспечить контроль за температурой воздуха в помещении для занятий физкультурой (батутной комнате).	СП 2.4.3648-20	2.7.3.	20.10.2023
11.	Обеспечить исправное состояние окон, расположенных на лестничных маршах между первым и вторым этажами левого и правого крыла здания (окна находятся	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	20.10.2023

	в грязном, аварийном состоянии, не обрабатываются сотрудниками организации в целях безопасности жизни и здоровья) с целью обеспечения их качественной уборки с применением дезинфицирующих средств, обеспечить помещения: раздевалка групповой ячейки "Березка", комнаты по занятиям безопасности (ПДД) окнами, остекление которых выполнено из цельного стекла.			
12.	Не допускать использование ламп разного типа и разным светоизлучением в следующих помещениях: в20 спальном комнате групповой ячейки "Солнышко" используются лампы с разным светоизлучением; в помещении для занятий физкультурой (батутной комнате) используются разные типы ламп; в спальном комнате групповой ячейки "Березка" используются лампы с разным светоизлучением.	СП 2.4.3648-	2.8.5.	20.10.2023
13.	Обеспечить наличие защитных конструкций осветительных приборов в помещении для занятий физкультурой и спортом (спортивный зал).	СП 2.4.3648-	2.8.6.	20.10.2023
14.	В туалете групповой ячейки "Солнышко", в туалете групповой ячейки "Березка", в комнате для приготовления дезинфицирующего раствора устранить неисправность источников освещения. Источники не должны содержать следы загрязнений.	СП 2.4.3648-	2.8.9.	20.10.2023
Филиал "Детский сад с. Киприно" (624184, Свердловская обл., Невьянский район, с. Киприно, ул. Трактористов, 5)				
1.	Обеспечить наличие термометров для контроля температуры блюд на линии раздачи.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	5.1.	20.10.2023
2.	В технологические документы внести информацию о температуре готовых блюд.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	5.2.	20.10.2023
3.	Обеспечить наличие мебели с покрытием, устойчивым к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях (в группе "Улыбка", в музыкальном зале, совмещенном с большим спортивным залом, в малом спортивном зале (батут) мебель: кушетки и стулья имеют повреждения (сколы, трещины)).	СП 2.4.3648-20 ТР ТС 025/2012	2.4.9. п.3 ст.5	20.10.2023
4.	Обеспечить целостность поверхностей окон, пола, стен для проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях (в туалете группы "Улыбка" на стенах имеются дефекты и повреждения (отслаивается кафельная плитка), плитка на полу повреждена в результате вздутия пола, в учебном классе (музее), в музыкальном зале, совмещенном с большим спортивным залом - старые окна: рамы, подоконники с потрескавшейся, отслоившейся краской, с трещинами, окна не открываются, в учебном классе (музее) на стене имеются повреждения (следы протечек), в малом спортивном зале (батут) - старые окна: рамы, подоконники с потрескавшейся, отслоившейся краской, с трещинами, окна не открываются).	СП 2.4.3648-	2.5.1. 2.5.2. 2.5.3	20.10.2023

5. Заменить в учебном классе (музее), в музыкальном зале, совмещенным с большим спортивным залом, в малом спортивном зале (батут) окна.	СП 2.4.3648-20	2.8.3.	20.10.2023
6. Не допускать в одном помещении использование разных типов ламп, а также лампы с разным светоизлучением (в учебном кабинете (музее), в музыкальном (спортивном) зале, в малом спортивном зале (батут)).	СП 2.4.3648-20	2.8.5.	20.10.2023
7. Заменить освещение в малом спортивном зале (батут).	СП 2.4.3648-20	2.8.9.	20.10.2023
8. Обеспечить проведение профилактических прививок (корь, дифтерия) в сроки, установленные национальным календарем профилактических прививок.	СП 2.4.3648-20 № 157-ФЗ СП 3.3686-21	п.1.5 Гл.4 ст.9.1 пп.62, 64, 72, 2965, 2769	20.10.2023

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 20.10.2023г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа села Конево».

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Главный специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Свердловской области в городе  
Нижний Тагил, Пригородном,  
Верхнесалдинском районах,  
городе Нижняя Салда, городе  
Кировград и Невьянском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор




подпись

Рыбакова Т.В.

ФИО

Предписание получил:



должность, ФИО



подпись

дата

Место выдачи предписания:

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109021991

Владелец Каракина Наталья Валерьевна

Действителен с 11.04.2023 по 10.04.2024